



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1323394

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: NC100-4011, NC100-5011, NC100-6511

NC100-4011N, NC100-5011N, NC100-6511N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



177

579382

样品名称: 交流接触器 型号: NC100-4011, NC100-5011, NC100-6511 NC100-4011N, NC100-5011N NC100-6511N 数量: 39 台 收样日期: 2012-07-09 完成日期: 2012-08-28 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路1号
---	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NC100-4011, NC100-5011, NC100-6511, NC100-4011N, NC100-5011N, NC100-6511N
 Ith: 60A (NC100-4011, NC100-4011N), 80A (NC100-5011, NC100-6511, NC100-5011N, NC100-6511N);
 Ui: 690V;

使用类别: AC-3, AC-4;

Ue/Ie: AC-3 NC100-4011: 230 (220) / 40A, 400 (380) / 40A, 690 (660) / 34A

NC100-5011: 230 (220) / 50A, 400 (380) / 50A, 690 (660) / 39A

NC100-6511: 230 (220) / 65A, 400 (380) / 65A, 690 (660) / 42A

AC-4 NC100-4011, NC100-4011N: 230 (220) / 18.5A, 400 (380) / 18.5A, 690 (660) / 9A

NC100-5011, NC100-5011N: 230 (220) / 24A, 400 (380) / 24A, 690 (660) / 12A

NC100-6511, NC100-6511N: 230 (220) / 28A, 400 (380) / 28A, 690 (660) / 14A

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V; 50Hz;

极数: 3P; 外壳防护等级: IP10;

辅助触头: Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 400 (380) V / 0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 250 (220) V / 0.15A

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-09-29

备注:

NC100-4011: Us: 415V: #01#19#22#30#31, Us: 380V: #02, Us: 220V: #03, Us: 127V: #04

Us: 110V: #05, Us: 48V: #06, Us: 36V: #07, Us: 24V: #08;

NC100-5011: #09#10#16#18#27#32

NC100-6511: #11#17#20#21#28

NC100-4011N: #12#13

NC100-5011N: #14#26

NC100-6511N: #15#29

带镜像触头: (A) #23, (B) #24, (C) #25

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1323394 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: NC100-4011, NC100-5011, NC100-6511 NC100-4011N, NC100-5011N NC100-6511N 样品数量: 39 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-09 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路1号
试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NC100-4011, NC100-5011, NC100-6511, NC100-4011N, NC100-5011N, NC100-6511N; Ith: 60A (NC100-4011, NC100-4011N), 80A (NC100-5011, NC100-6511, NC100-5011N, NC100-6511N); Ui: 690V; 使用类别: AC-3, AC-4; Ue/Ie: AC-3 NC100-4011: 230(220)/40A, 400(380)/40A, 690(660)/34A NC100-5011: 230(220)/50A, 400(380)/50A, 690(660)/39A NC100-6511: 230(220)/65A, 400(380)/65A, 690(660)/42A AC-4 NC100-4011, NC100-4011N: 230(220)/18.5A, 400(380)/18.5A, 690(660)/9A NC100-5011, NC100-5011N: 230(220)/24A, 400(380)/24A, 690(660)/12A NC100-6511, NC100-6511N: 230(220)/28A, 400(380)/28A, 690(660)/14A Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V; 50Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10; 辅助触头: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 400(380)V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 250(220)V/0.15A	
主检: 王文科 签名:  日期: 2012-09-29 审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2012-09-29 签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-09-29	 (检测机构名称: 盖章) 2012年9月29日
备注	NC100-4011: Us:415V; #01#19#22#30#31, Us:380V:#02, Us:220V:#03, Us:127V:#04 Us:110V:#05, Us:48V:#06, Us:36V:#07, Us:24V:#08; NC100-5011:#09#10#16#18#27#32 NC100-6511:#11#17#20#21#28 NC100-4011N:#12#13 NC100-5011N:#14#26 NC100-6511N:#15#29 带镜像触头: (A)#23, (B)#24, (C)#25