



2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2012CCC0304-1368086

(任务编号)

产品名称: 直流接触器





型 号: NCZ1-400/01

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 直流接触器 型 号: NCZ1-400/01 数 量: 17 台 收样日期: 2012-09-10 完成日期: 2012-09-21 样品来源: 工厂送样	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生 产 企 业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCZ1-400/01 Ui: 690V Ith: 400A 使用类别: DC-1 Ue: 48V DC Ie: 400A Us: AC380V, AC220V, 50Hz 极数: 1P 配用辅助触头: (本体) Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.5A, 220V/0.8A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.3A	
签发人: 宋 (D1) 签名: 签发日期: 2012.10.9	
备注: 无	

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1368086 (任务编号)		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
样品名称: 直流接触器		生产者 (制造商): 浙江正泰电器股份有限公司	
型号规格: NCZ1-400/01		生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
样品数量: 17 台		生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司	
样品生产序号: /		生产企业地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区	
收样日期: 2012-09-10			
样品来源: 工厂送样			
抽样通知书编号: /			
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页的产品型号规格及相关情况说明			
主检: 魏庆媛 签名:  日期: 2012.9.25			
审核: 张建红 签名:  日期: 2012.9.25			
签发: 朱 刚 签名:  日期: 2012.10.9			
备注	无		