



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0303-3036051
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: NJS3,NJS3-A,NJS3-B

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



| | |
|--|---|
| 样品名称: 时间继电器 型号: NJS3,NJS3-A, NJS3-B 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 20 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-14 完成日期: 2018-12-11 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格 | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJS3,NJS3-A,NJS3-B Ui:415V; Uimp:4kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/3A,AC230V/3A,AC240V/3A; AC380V/1.9A,AC400V/1.9A,AC415V/1.9A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/1.1A; 外壳防护等级:IP20 | |
| 主检:  日期: 2019-03-14 |  |
| 审核:  日期: 2019-03-14 | |
| 签发:  日期: 2019-03-14 | |
| 备注: 无 | |