



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-3031677
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: NJS5-A,NJS5-B,NJS5-Y,NJS5-M1, NJS5-M2

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 时间继电器 型号: NJS5-M2 商标: / 数量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-11-01 完成日期: 2018-11-25		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJS5-A,NJS5-B,NJS5-Y,NJS5-M1, NJS5-M2; Uimp:4kV; Ui: 415V; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:220V、230V、240V/0.75A, 380V、400V、415V/0.47A; DC-13:Ue/Ie: 220V/0.27A; 使用类别:AC-15, DC-13; IP20			
主检: 杨吉祥 日期: 2018-11-25		 福建省产品质量检验研究院 2018 年 12 月 11 日	
审核: 何仁寿 日期: 2018-12-10			
签发: 何仁寿 日期: 2018-12-11			
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2	参数变更	Uimp:kV; Ui:400V; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A, DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;	Uimp:4kV; Ui:415V; AC-15: Ue/Ie: AC220V、AC230V、 AC240V/0.75A; AC380V、AC400V、 AC415V/0.47A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;
3	产品描述 (Us, SCPD)	Us:NJS5-Y: AC220V, AC380V SCPD:NT00-6	Us:NJS5-Y: AC380V SCPD: RT36-00/6A
4	安全件制造商变更(电子组件板)	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司 浙江正泰汽车科技有限公司 万奔电子科技股份有限公司
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 00901-A2014CCC0303-1769802(A2014CCC0303-1769802); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 3C 证书编号: 2011010303512041; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			