



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证(CCC)

试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0303-790073

产品名称: 计数继电器

型号: JDM15G

检测机构: 上海电器设备检测所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 计数继电器

型号规格: JDM15G

商 标: 正泰, CHINT

样品数量: 2 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: 良好

样品生产序号: 1

收样日期: 2009-10-30

完成日期: 2009-11-27

申 请 人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业
园区正泰路 1 号

制 造 商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业
园区正泰路 1 号

生 产 厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业
园区正泰路 1 号试验依据标准: GB14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电
路电器和开关元件 机电式控制电路电器》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JDM15G

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A, AC220V/0.75A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A;

主检: 张建红 签名:  日期: 2009.12.5审核: 高 巍 签名:  日期: 2009.12.7签发: 朱 刚 签名:  日期: 2009.12.8

(检测机构名称、盖章)

2009年12月8日

检验专用章

| 备注 | 变更前 | | 变更后 |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 标准换版 | GB14048.5-2001 | GB14048.5-2008 |
| | 申请人、制造商、 生产厂地址变更 | 浙江温州大桥工业园区 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 |
| | 原证书编号 | 2007010303257044 | |
| | 原测试报告编号 | C009-A2007CCC0303-521964 | |
| | 原检测单位 | 上海电器设备检测所低压电器检测站 | |