



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2011CCC0302-1117771

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH20-1600

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 隔离开关
型 号: NH20-1600
数 量: 18 台
收样日期: 2011-07-06
完成日期: 2011-08-18
样品来源: 工厂送样

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NH20-1600

额定绝缘电压(Ui): 690V;

约定发热电流(Ith): 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

额定工作电压(Ue): AC415V;

额定工作电流(Ie): 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

额定短时耐受电流(Icw): 40kA/1s;

额定短路接通能力(Icm): 84kA;

使用类别: AC-21A;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头: AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A; AC400V/0.25A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A; DC220V/0.27A

签发人:

签名:

签发日期:

备注: 无