2009001885A

检 测
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2010CCC0302-1018780
（任务编号）

产品名称：隔离开关

型　　号：NH7

检测机构：上海电器设备检测所

上海电器设备检测所 检验专用章

CQC

安全型式试验报告

申请编号：A2010CCC0302-1018780
（任务编号）
样品名称：隔离开关
型号规格：NH7
样品数量：30台
样品生产序号：/
收样日期：2011-01-28
样品来源：工厂送样
抽样通知书编号：/

委托人：浙江正泰电器股份有限公司
委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)：浙江正泰电器股份有限公司
生产者(制造商)地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

试验依据标准:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：NH7;
额定绝缘电压(Ui)：500V;
约定发热电流(Ith)：32A, 63A, 100A, 125A;
额定工作电压(Ue)：AC230V, AC400V;
额定工作电流(Ie)：32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A;
额定短时耐受电流(Icw)：12Ie/1s;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：20Ie;
使用类别:AC-22A;
极数：1P, 2P, 3P, 4P

主检：周大俊　　签名：周大俊　日期：2011.04.21

审核：程彦敏　　签名：程彦敏　日期：2011.04.21

签发：章克强　　签名：　日期：2011.4.25

（检测机构名称、盖章）
2011年4月25日

备注　无