



电 力 工 业 部  
电气设备质量检验检测中心

(97)量认(国)字(K0711)号

Quality Inspection and Testing Centre of Electric Equipment

Ministry of Electric Power

(2000<sup>年</sup>) 动 字第 069 号

# 检 测 报 告



地 址：湖北省武汉市洪山区珞喻路 143 号  
电 话：(027)87445262 87445917  
邮 编：430074  
电 挂：5481  
传 真：(027)87445262

# 电力工业部电气设备质量检验检测中心

## 检 测 报 告

(2000) 动字第 069 号

### 一、送检单位

正泰集团公司

### 二、试品

名称: 10kV 隔离开关

制造日期: 2000 年 9 月

制造厂: 正泰集团公司

型号规格: GW9-12/630

试品编号: 2000069

### 三、检测标准

GB1985—1989

<<交流高压隔离开关和接地开关>>

DL486—1992

<<交流高压隔离开关订货技术条件>>

### 四、检测类别

型式试验

### 五、检测日期

2000—10—30 至 2000—11—09

### 六、检测结论

型式试验合格

检 测:

胡民杰

校 核:

康在成

审 核:

万德春

批 准:

余崇利

日 期:

2000-11-13

## 1. 一般检查

试验依据: GB1985-1989、DL486-1992

检查情况:

项 目	技术要求	实测值	评 定
最小电气间隙	$\leq 125 \text{ mm}$	143 mm	合 格
最小爬电距离	$\leq 240 \text{ mm}$	245 mm	合 格
触刀与触头或触座的接触面	$\leq \frac{2}{3}$	$> \frac{2}{3}$	合 格
分合闸操作	5 次	5 次	合 格

结论: 合格