



2009001885A



检测
CNAS L1145

报告编号: C009-A2009CCC0305-790196

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0305-790196

产品名称: 时控开关

型号: NKG2

检测机构: 上海电器设备检测所



安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 时控开关
型号规格: NKG2
商 标: 正泰、CHINT
样品数量: 2 台
样品来源: 工厂送样
样品状况: 良好
样品生产序号: /
收样日期: 2009-11-16
完成日期: 2009-12-08

申 请 人: 浙江正泰电器股份有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号
制 造 商: 浙江正泰电器股份有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号
生 产 厂: 浙江正泰电器股份有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

试验依据标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NKG2

Ith: 5A

AC-15: Ue/Ie: 220V/0.75A, 380V/0.47A

主检: 查轶美 签名: 查轶美 日期: 2009.12.15

审核: 张建红 签名: 张建红 日期: 2009.12.15

签发: 朱 刚 签名: 朱刚 日期: 2009.12.16

(检测机构名称、盖章)

2009年12月16日

备注

	变更前	变更后
依据标准	GB14048.5-2001	GB14048.5-2008
申请人、制造商、生产厂地址	浙江省温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
原证书编号	2009010305319086	
原测试报告编号	C009-A2008CCC0305-642678	
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	