



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2018CCC0302-3059886  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: JDW2-1000, JDW2-1000H

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 熔断器式隔离开关 型号: JDW2-1000, JDW2-1000H 商    标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-02-25	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区		
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JDW2-1000, JDW2-1000H; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 1000A; Ue: AC500V; Ie: 1000A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 1P			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-02-25	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 02 月 26 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-02-25			
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-02-26			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	污染等级变更	/	3
	接线端子连接导线能力变更	/	最大导线截面及同时接至接线端子的导线根数: 铜排 60mm×5mm×2 根 螺纹直径或拧紧力矩: M14
	原 3C 证书编号	2013010302649252	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	福建省产品质量检验研究院	02501-13DQ157	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。			