



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0305-3031691
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG10M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关 型 号: KG10M 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-12 完成日期: 2018-11-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG10M; Ui:220V, Uimp:4kV; Ith:10A; Ue/Ie:AC220V/3A; 使用类别:AC-15 外壳防护等级:IP20							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-12-28							
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-12-28							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-12-28							
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="188 1720 1369 1796"> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> <tr> <td>变更情况:</td> <td>见附表 1</td> <td>见附表 1</td> </tr> </table> 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B1763-S ; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2006010305212397; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	变更情况:	见附表 1	见附表 1
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况:	见附表 1	见附表 1					