



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-853282  
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG316T, KG316T-D

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关

型 号: KG316T, KG316T-D

商 标: /

样品数量: 2 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2021-09-07

完成日期: 2021-10-14

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:




KG316T, KG316T-D

Ui:240V; Uimp:4kV;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:220V/3A, 230V/3A, 240V/3A;

外壳防护等级: IP20.

主检: 方 刚 签字:  日期: 2021-10-26审核: 尤雪元 签字:  日期: 2021-10-26签发: 韩美丽 签字:  日期: 2021-10-26

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 电子组件板的设计变更	6ZTD.379.210 6ZTD.379.211	6ZTD.379.210 6ZTD.379.211 (电子组件板设计变更)

2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1212-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: CQC2003010305089173;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。