# 国家强制性产品认证
# 试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2010CCC0305-1004678

产品名称：开启式负荷开关

型　　号：HK2-10/2

检测机构：福建省中心检验所

福建省中心检验所 检验报告 专用章

CQC

# 安 全 型 式 试 验 报 告

申请编号：A2010CCC0305-1004678

样品名称：开启式负荷刀开关

型号规格：HK2-10/2

样品数量：4 台

样品生产序号：/

收样日期：2010-11-03

样品来源：送样

抽样通知书编号：/

申请人：浙江正泰电器股份公司

申请人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商：浙江正泰电器股份公司

制造商地址：浙江省乐清市北象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产厂：浙江正泰机电电气有限公司

生产厂地址：浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准：GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HK2-10/2；Ui:500V；Ith:10A；Ue:AC220V；Ie10A；Inc:1kA；使用类别:AC-22A；2P

主检：陈有昌　签名：　日期：2010-11-24

审核：魏运明　签名：　日期：2010-12-11

签发：郑立新　签名：　日期：2010-12-13

福建省中心检验所 检验报告专用章

福建省中心检验所

2010 年 12 月 13 日

备注

1.变更情况

| 序号 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标准换版 | GB 14048.3-2002 | GB 14048.3-2008 |
| 2 | 申请人、制造商地址变更 | 浙江温州大桥工业园区 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 3 | 安全件供应商增加或变更 | 见 C-027-08DQ917 安全件一览表 | 见 C-027-10DQ2576 安全件一览表 |
| 4 | Ui 变更 | 220V | 500V |

2.原 3C 认可报告编号：20141、C-027-08DQ917;

3.出具原 3C 试验报告的检测单位：重庆电气科学研究院检测中心、福建省中心检验所;

4.原 3C 证书编号：200301030503625 5;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。