



2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2012CCC0303-1334265
(任务编号)

产品名称: 电流时间转换继电器

型 号: NJB1-QD

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 电流时间转换继电器</p> <p>型 号: NJB1-QD</p> <p>数 量: 12 台</p> <p>收样日期: 2012-09-10</p> <p>完成日期: 2012-11-09</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇上峰新村柳乐路 63 号</p>
<p>试验结论: 合 格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NJB1-QD</p> <p>2NO</p> <p>Ith: 3A;</p> <p>Ui: 380V;</p> <p>AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A;</p> <p>IP20</p>	
<p>签发人:</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2012.11.21</p>	
<p>备注: 无</p>	

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0303-1334265

申 请 人: 浙江正泰电器股份有限公司

样品名称: 电流时间转换继电器

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰

型号规格: NJB1-QD

工业园区 1 号

样品数量: 12 台

制 造 商: 浙江正泰电器股份有限公司

样品生产序号: /

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰

收样日期: 2012-09-10

工业园区 1 号

样品来源: 工厂送样

生 产 厂: 浙江正泰电器股份有限公司

抽样通知书编号: /

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇上峰新

村柳乐路 63 号

试验依据标准:GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分:控制电路
电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明

主检: 殷吉福 签名: 殷吉福 日期: 2012.11.21

审核: 周大俊 签名: 周大俊 日期: 2012.11.21

签发: 易 颖 签名: 易颖 日期: 2012.11.21



备注

无