



(2010)国认监验字(09)号



2010131088Z

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0305-1004629
(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型 号: HK8-10/2, HK8-10/3, HK8-16/2, HK8-16/3

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0305-1004629
(任务编号)

样品名称: 开启式负荷开关

型号规格: HK8-10/2, HK8-10/3,
HK8-16/2, HK8-16/3

样品数量: 4 台

样品生产序号: /

收样日期: 2011-06-17

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇工业园区正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准:

GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HK8-10/2, HK8-10/3, HK8-16/2, HK8-16/3; Ui:400V; Ith: 16A; Ue:AC220V(2P), 400V(3P);
Ie:10A、16A; 额定限制短路电流:1kA; 使用类别:AC-22A; 2P, 3P

主检: 钟海芝 签名: 钟海芝 日期: 2011-07-13

审核: 陈金汕 签名: 陈金汕 日期: 2011-07-13

签发: 郑立新 签名: 郑立新 日期: 2011-07-14

福建省产品质量检验研究院
2011 年 7 月 14 日

备注

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	铭牌变更	浙江正泰机电电气有限公司	浙江正泰电器股份有限公司

2.原 3C 认可报告编号: C-027-09DQ153;

3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省中心检验所;

4.原 3C 证书编号: 2010010305387737;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。