



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-2924773

(任务编号)

产品名称: 液位继电器

型 号: NJYW1

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 液位继电器 型 号: NJYW1 商 标: CHINT/正泰 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-12 完成日期: 2018-08-05	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																											
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格																												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJYW1 Ui:415V; Uimp:4kV; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:220V/0.75A、230V/0.75A、240V/0.75A、380V/0.47A、400V/0.47A、415V/0.47A IP20																												
主检:  日期: 2018-09-17 审核:  日期: 2018-09-17 签发:  日期: 2018-09-17	 (检测机构名称、盖章) 2018年09月17日																											
备注:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>增加额定冲击耐受电压</td> <td>/</td> <td>4kV</td> </tr> <tr> <td>电子组件板供应商变更</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司</td> </tr> <tr> <td>产品触点容量变更</td> <td>AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A</td> <td>AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A, AC230V/0.75A,AC240V/0.75A/ AC380V/0.47A,AC400V/0.47A, AC415V/0.47A</td> </tr> <tr> <td>额定绝缘电压变更</td> <td>Ui:380V</td> <td>Ui:415V</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2007010303232636</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2009CCC030-790080</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017	增加额定冲击耐受电压	/	4kV	电子组件板供应商变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司	产品触点容量变更	AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A	AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A, AC230V/0.75A,AC240V/0.75A/ AC380V/0.47A,AC400V/0.47A, AC415V/0.47A	额定绝缘电压变更	Ui:380V	Ui:415V	原证书编号	2007010303232636		原测试报告编号	00901-A2009CCC030-790080		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																										
标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017																										
增加额定冲击耐受电压	/	4kV																										
电子组件板供应商变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司																										
产品触点容量变更	AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A	AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A, AC230V/0.75A,AC240V/0.75A/ AC380V/0.47A,AC400V/0.47A, AC415V/0.47A																										
额定绝缘电压变更	Ui:380V	Ui:415V																										
原证书编号	2007010303232636																											
原测试报告编号	00901-A2009CCC030-790080																											
原检测单位	上海电器设备检测所																											