



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0303-2925562
(任务编号)

产品名称: 液位继电器

型 号: JYB-714

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 液位继电器 型 号: JYB-714 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-29 完成日期: 2018-07-04	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JYB-714 Ui:415V, Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:220V/1.5A, 230V/1.5A, 240V/1.5A; Ith:5A; 防护等级:IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-07-16	
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-07-16	
签发: 许建林 签字:  日期: 2018-07-16	
备注: 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-15B0741-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2003010303089171; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	