



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-3059945
(任务编号)

产品名称: 液位继电器

型 号: NJB1-YW、NJB1-YW1

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 液位继电器 型号: NJB1-YW1 商标: / 数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-14 完成日期: 2019-02-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJB1-YW、NJB1-YW1; Uimp:4kV; Ui:415V; Ith:3A; Ue/le: AC220V、AC230V、AC240V/0.75A, AC380V、AC400V、AC415V/0.47A; 使用类别:AC-15; 外壳防护等级:IP20	
主检: 张帆 日期: 2019-02-15	 福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2019 年 2 月 27 日
审核: 何二序 日期: 2019-02-26	
签发: 王平 日期: 2019-02-27	
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 00901-A2014CCC0303-1769803(A2014CCC0303-1769803); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4.原 3C 证书编号: 2008010303263456; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	