



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0302-3059893
(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: NHR40-250

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 隔离开关熔断器组 型号: NHR40-250 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-01-15 完成日期: 2019-03-08	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区				
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格					
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHR40-250; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V/690V; Ie: 250A; Iq: 100kA (400V)/50kA(690V); 使用类别: AC-23B; 2P, 3P, 4P					
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-03-08	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 03 月 13 日				
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-03-13					
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-03-13					
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图				
	<table border="1"> <tr> <td>变更信息</td> <td colspan="2">见下页“变更信息附件”</td> </tr> </table>		变更信息	见下页“变更信息附件”	
	变更信息	见下页“变更信息附件”			
	<table border="1"> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2006010302170860</td> </tr> </table>		原 3C 证书编号	2006010302170860	
	原 3C 证书编号	2006010302170860			
<table border="1"> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> </table>		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况				
<table border="1"> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>福建省中心检验所</td> <td>C-027-10DQ2605</td> </tr> </table>		原证书检测机构/报告编号	福建省中心检验所	C-027-10DQ2605	
原证书检测机构/报告编号	福建省中心检验所	C-027-10DQ2605			
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。					