

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2010CCC0302-1033568

产品名称: 隔离开关熔断器组

型号: NHR40-400/□□

检测机构: 福建省中心检验所



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0302-1033568

样品名称: 隔离开关熔断器组

型号规格: NHR40-400/2、4

样品数量: 12 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-11-03

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰机电电气有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NHR40-400/□□; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC380V/660V; 380V: le:400A; 660V: le:315A;
Iq:50kA (660V), 100kA (380V); 使用类别:AC-23B; 2P, 3P, 4P

主检: 张学军 签名: 日期: 2010-12-06

审核: 魏运明 签名: 日期: 2010-12-17

签发: 郑立新 签名: 日期: 2010-12-18



1. 变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB 14048.3-2002	GB 14048.3-2008
2	申请人、制造商地址变更	浙江省温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号
3	减少规格	NHR40-400; Ui=800V; Ith=400V; Ue=AC380V/660V; le=400/315 A; AC-23B, DC-23B; 2P, 3P, 4P	NHR40-400/□□; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC380V/660V; 380V: le:400A; 660V: le:315A; Iq:50kA (660V), 100kA (380V); 使用类别:AC-23B; 2P, 3P, 4P
4	安全件供应商增加或变更	见 C009-A2004CCC0302-224608 中安全件一览表	见 C-027-10DQ2606 中安全件一览表

2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2004CCC0302-224608;

3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;

4. 原 3C 证书编号: 2006010302170858;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。