



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3063678

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHRT40-160/3L

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHRT40-160/3L

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 3 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-03-28

完成日期: 2019-04-26

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NHRT40-160/3L;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): 160A;

额定工作电压(Ue): AC380V/660V;

额定工作电流(Ie): 160A;

额定限制短路电流(Iq): 100kA(AC380V), 50kA(AC660V);

使用类别: AC-22B;

极数: 3P

主检: 刘丽丽 日期: 2019-04-27

审核: 何吉福 日期: 2019-04-27

签发: 魏秋媛 日期: 2019-04-27

(检测机构名称、盖章)

2019 年 04 月 27 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
Uimp(产品结构、零部件及材料均无变化)	8kV	12kV
Ui(产品结构、零部件及材料均无变化)	800V	1000V
配合熔断体型号更正	RT16-00, RT36-00	RT16-00(NT00), RT36-00(NT00)
原证书编号	2006010302178851	
原测试报告编号	C-027-10DQ2596	
原检测单位	福建省中心检验所	