



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3063677

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHRT40-250/3L, NHRT40-400/3L, NHRT40-630/3L

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 熔断器式隔离开关 型号: NHRT40-250/3L, NHRT40-400/3L, NHRT40-630/3L 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-03-28 完成日期: 2019-04-26		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: NHRT40-250/3L, NHRT40-400/3L, NHRT40-630/3L; 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV; 额定绝缘电压(Ui): 1000V; 约定发热电流(Ith): 250A(NHRT40-250/3L), 400A(NHRT40-400/3L), 630A(NHRT40-630/3L); 额定工作电压(Ue): AC380V/660V; 额定工作电流(Ie): 250A(NHRT40-250/3L), 400A(NHRT40-400/3L), 630A(NHRT40-630/3L); 额定限制短路电流(Iq): 100kA(AC380V), 50kA(AC660V); 使用类别: AC-22B; 极数: 3P			
主检: 刘丽丽		 (检测机构名称、盖章) 2019 年 04 月 27 日 检验检测专用章	
审核: 何吉福			
签发: 魏秋媛			
日期: 2019-04-27		日期: 2019-04-27	
日期: 2019-04-27		日期: 2019-04-27	
备注:			
变更项目	变更前	变更后	
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	
Uimp(产品结构、零部件及材料均无变化)	8kV	12kV	
Ui(产品结构、零部件及材料均无变化)	800V	1000V	
配合熔断体型号更正	RT16-3, RT36-3	RT16-3(NT3), RT36-3(NT3)	
原证书编号	2006010302178849		
原测试报告编号	C-027-10DQ2597		
原检测单位	福建省中心检验所		