国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2010CCC0302-905702

产品名称：刀形隔离器

型　　号：HF40-400/3、4

检测机构：福建省中心检验所

福建省中心检验所 检验报告 专用章

CQC

安全型式试验报告

申请编号：A2010CCC0302-905702

样品名称：刀形隔离器

型号规格：HF40-400/4

样品数量：8 台

样品生产序号：/

收样日期：2010-08-09

样品来源：送样

抽样通知书编号：/

申请人：浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商：浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产厂：浙江正泰机电电气有限公司

生产厂地址：浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准：GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HF40-400/3、4；Ui:500V；Ue:AC380V；Ith:400A；Ie:400A；Icw:8kA；使用类别:AC-20A；3P、4P

主检：张学军 签名：张学军 日期：2010-10-25

审核：魏运明 签名：魏运明 日期：2010-11-01

签发：郑立新 签名：郑立新 日期：2010-11-02

福建省中心检验所 检验报告专用章

2010 年 11 月 2 日

备注