

报告编号: C-027-120Q2005



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0302-1391624  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HF40-200, 160, 125, 100, 80, 63/30II、31II

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



646099



## 安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0302-1391624  
(任务编号)

样品名称: 隔离开关

型号规格: HF40-200/30III

HF40-63/30III, HF40-63/31III

样品数量: 8 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-09-24, 2012-12-20

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区  
正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇  
正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、  
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HF40-200, 160, 125, 100, 80, 63/30III, 31III; Ui: 800V; Ith: 200A; Ue: AC415V; Ie: 200A, 160A,  
125A, 100A, 80A, 63A; Icw: 4kA; Icm: 5.88kA; 使用类别: AC-22A; IP20; 3P

主检: 俞以同 签名: 俞以同 日期: 2012-12-25

审核: 魏运明 签名: 魏运明 日期: 2012-12-25

签发: 郑立新 签名: 郑立新 日期: 2012-12-26



无。

备注