



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0302-2496086
(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15-2000 (QSA)、HH15-1600 (QSA)、
HH15-1250 (QSA)、HH15-1000 (QSA)

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)



样品名称: 隔离开关熔断器组 型号: HH15-2000(QSA)、 HH15-1600(QSA)、 HH15-1250(QSA)、 HH15-1000(QSA) 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 9 台+样块 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-05-22 完成日期: 2017-07-25	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇 正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业 区
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15-2000(QSA)、HH15-1600(QSA)、HH15-1250(QSA)、HH15-1000 (QSA); Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1000A、1250A、1600A、2000A; Ue: 415V/690V; Ie(415V): 1000A、1250A、1600A、2000A; Ie(690V): 1000A、1250A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 3P、3P+N(三个保护极, N 极可开闭)	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-07-25	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2017 年 07 月 26 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-07-26	
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-07-26	
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图