



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0302-3085994
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15-1000/□□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 隔离开关 型 号: HH15-1000/□□□ 数 量: 4 收样日期: 2019-03-29 完成日期: 2019-04-17 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15-1000/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 1000A; Ue: AC415V/690V; Ie: 1000A (AC415V)、800A (AC690V); Icw: 32kA/1s; Icm (峰值): 67.2kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P;	
主检: 蔡益州 签名:  日期: 2019-04-22	 浙江省机电产品质量检测所 2019年04月23日
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-22	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-04-23	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图 样品编号: HH15-1000/4QA 415V 1000A: II-1; HH15-1000/4QA 690V 800A: II-2; HH15-1000/4QA 415V 1000A: F-1; 余下见附页	