



161108340162



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0302-3089815





(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR3-1000/3□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR3-1000/3□□ 数 量: 5 收样日期: 2019-03-11 完成日期: 2019-03-28 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区																					
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																						
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR3-1000/3□□ Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 1000A; Ue: AC380V; Ie: 1000A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;																						
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2019-04-03	 检验检测专用章 浙江省机电产品质量检测所 2019年04月04日																					
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-04-04																						
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-04-04																						
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图 样品编号: HR3-1000/32BX 3P: I-1、F-1;																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更信息</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>[14] 供应商名称变更</td> <td>中泰机电有限公司</td> <td>浙江中泰熔断器股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2007010302221663</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>福建省中心检验所</td> <td>C-027-10DQ2595、C-027-06DQ879</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	[14] 供应商名称变更	中泰机电有限公司	浙江中泰熔断器股份有限公司	原 3C 证书编号	2007010302221663		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	福建省中心检验所	C-027-10DQ2595、C-027-06DQ879	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																				
[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																				
[14] 供应商名称变更	中泰机电有限公司	浙江中泰熔断器股份有限公司																				
原 3C 证书编号	2007010302221663																					
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																					
原证书检测机构/报告编号	福建省中心检验所	C-027-10DQ2595、C-027-06DQ879																				
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																						