

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

申请编号: A2010CCC0302-908238

产品名称: 隔离开关

型 号: NH40-1000、1250、1600/□□□□

检测机构: 福建省中心检验所



福建
省
中
心
检
验
所

129021

安全型式试验报告

样品名称: 隔离开关

型号规格: NH40-1000、1250、1600/4

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 送样

样品状况: 外观正常

样品生产序号: /

收样日期: 2010-06-08

完成日期: 2010-07-24

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号



生产厂: 浙江正泰机电电气有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH40-1000、1250、1600/□□□□; Ui:800V; Ue:AC380V/660V; Ith:1000A, 1600A; Ie:1000A,
1250A, 1600A; Icw:30kA; Icm(峰值):50kA; 使用类别:AC-22B; 3P, 4P主检: 陈有昌 签名:  日期: 2010-07-24审核: 魏运明 签名:  日期: 2010-07-26签发: 郑立新 签名:  日期: 2010-07-28

1. 变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换代	GB14048.3-2002	GB14048.3-2008
2	申请人、制造商 地址	浙江温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号
3	规格	NH40-1000、1250、1600; Ui=AC800V; Ith=1000A,1250A,1600A; Ue=AC380V/6 60V; Ie=1000A,1250A,1600A; AC-20B; 3P	NH40-1000、1250、1600/□□□□; Ui:800V; Ue:AC380V/660V; Ith:1000A, 1600A; Ie:1000A, 1250A, 1600A; Icw:30kA; Icm(峰值):50kA; 使用类别:AC-22B; 3P, 4P P
4	安全件变更	见"C009-A2004CCC0302-172917" 安全件一览表	见"C-027-10DQ526"安全件一览表

2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2004CCC0302-172917;

3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;

4. 原 3C 证书编号: 2004010302129425;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。