



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2591478

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器)

型号: RT29-125(RO17)(熔断体);NRT28-125, NRT28-125X,  
RT14-63 (熔断器支持件)

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称:          低压熔断器 (圆筒形帽熔断器)          型 号: RT29-125(RO17) (熔断体); NRT28-125, NRT28-125X, RT14-63 (熔断器支持件)          商 标: CHINT          样品数量: 89 台          样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-05-18          完成日期: 2017-06-09</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          RT29-125(RO17) (熔断体)          Un: AC380V, AC500V          In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A          额定分断能力: 100kA          分断范围和使用类别: gG          NRT28-125, NRT28-125X, RT14-63 (熔断器支持件)          Un: AC500V (NRT28); AC380V (RT14)          In: 125A(NRT28) ; 63A (RT14)          1P, 2P, 3P(NRT28); 1P(RT14)          IP20(NRT28), IP00(RT14)</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2017.6.13</p>	
<p>审核: 庄晓丽 日期: 2017.6.13</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2017.6.13</p>	
<p>备注: 变更情况见本报告第 2 页附页</p>	