



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2591479

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器)

型 号: RT28-32(RO15) (熔断体); RT28N-32,  
RT28N-32X, NRT30-32, NRT30-32X, NRT28-32,  
NRT28-32X, HG30-32, RT14-20 (熔断器支持件)

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器) 型 号: RT28-32(RO15) (熔断体);RT28N-32,RT28N-32X, NRT30-32,NRT30-32X,NRT28-32, NRT28-32X,HG30-32,RT14-20 (熔断器支持件) 商 标: CHINT 样品数量: 93 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-05-18 完成日期: 2017-06-09</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RT28-32(RO15) (熔断体) Un: AC380V,AC400V,AC500V In: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A 额定分断能力: 100kA 分断范围和使用类别: gG RT28N-32,RT28N-32X,NRT30-32,NRT30-32X,NRT28-32,NRT28-32X, HG30-32,RT14-20 (熔断器支持件) Un: AC500V (RT28N、NRT28、NRT30、HG30), AC380V(RT14) In: 32A (RT28N、NRT28、NRT30、HG30), 20A (RT14) 1P, 2P, 3P (RT28N、NRT28、NRT30、HG30), 1P(RT14) IP20</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2017.6.13</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2017年6月13日</p>
<p>审核: 庄晓丽 日期: 2017.6.13</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2017.6.13</p>	
<p>备注: 变更情况见本报告第 2 页附页</p>	