



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2017CCC0305-2614573
(任务编号)

产品名称: 感应式接近开关

型号: NKL

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 感应式接近开关 型 号: NKL 商 标: CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-06-28 完成日期: 2017-07-21	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T14048.10-2016 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																
主检: 王英超 日期: 2017-07-21 审核: 甘向军 日期: 2017-07-21 签发: 魏秋媛 日期: 2017-07-21	 (检测机构名称、盖章) 2017 年 07 月 21 日															
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更情况</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换代:</td> <td>GB/T14048.10-2008</td> <td>GB/T14048.10-2016</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2016010305857225</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0305-2207352</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更情况	变更前	变更后	标准换代:	GB/T14048.10-2008	GB/T14048.10-2016	原证书编号	2016010305857225		原测试报告编号	00901-A2015CCC0305-2207352		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更情况	变更前	变更后														
标准换代:	GB/T14048.10-2008	GB/T14048.10-2016														
原证书编号	2016010305857225															
原测试报告编号	00901-A2015CCC0305-2207352															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页:

NKL

Ui: 240V;

Ue: 12-30VDC(NKL1A08、NKL1A12、NKL1A18、NKL1A24、NKL1A30、NKL2A08、NKL2A12、NKL2A18、NKL2A24、NKL2A30、NKL1C17), 12-30VDC, 48~240VAC(NKL1C25、NKL1C30、NKL1C40、NKL1C45、NKL2C38、NKL2D80);

Ie: 50mA(NKL1C17), 100mA(NKL1C25、NKL1C30、NKL1C40、NKL1C45、NKL2C38、NKL2D80), 200mA(NKL1A08、NKL1A12、NKL1A18、NKL1A24、NKL1A30、NKL2A08、NKL2A12、NKL2A18、NKL2A24、NKL2A30);

使用类别: DC-13 (NKL1A08、NKL1A12、NKL1A18、NKL1A24、NKL1A30、NKL2A08、NKL2A12、NKL2A18、NKL2A24、NKL2A30、NKL1C17), AC-140, DC-13(NKL1C25、NKL1C30、NKL1C40、NKL1C45、NKL2C38、NKL2D80);

Sn: 1.5mm(NKL1A08) , 2mm(NKL1A12、NKL2A08), 5mm(NKL1A18、NKL2A12、NKL1C17、NKL1C25), 8mm(NKL1A24), 10mm(NKL1A30、NKL2A18、NKL1C30), 12mm(NKL2A24), 18mm(NKL2A30、NKL2C38), 20mm(NKL1C40), 25mm(NKL1C45), 50mm(NKL2D80),

f: DC > 500Hz(NKL1A08) , DC > 400Hz(NKL1A12) , DC > 300Hz(NKL2A08) , DC > 200Hz(NKL1A18、NKL1A24、NKL2A12、NKL1C17), DC > 100Hz(NKL2A18、NKL2A24), DC > 70Hz(NKL1A30), DC > 50Hz(NKL2A30), DC > 70Hz/AC ≥ 10Hz (NKL1C30), DC > 50Hz/AC ≥ 10Hz (NKL1C40), DC > 40Hz/AC ≥ 10Hz (NKL1C25), DC > 20Hz/AC ≥ 10Hz (NKL1C45), DC > 10Hz/AC ≥ 10Hz (NKL2C38、NKL2D80);

IP66

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2017CCC0305-2614573
首页	√	2	00901-A2017CCC0305-2614573
报告组成	√	1	00901-A2017CCC0305-2614573
安全型式试验报告	√	11	00901-A2017CCC0305-2614573
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验