



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2563703  
(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: HDLRT0-1000

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称:  
 低压熔断器 (刀型触头熔断器)  
 型 号: HDLRT0-1000  
 商 标: CHINT  
 样品数量: 6 台(熔断体)  
 7 台(熔断器支持件)  
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-04-13  
 完成日期: 2017-05-05

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
 工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰  
 工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公  
 司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正  
 泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HDLRT0-1000

熔断体:

Un: AC400V

In: 800A,1000A

额定分断能力: 50kA

分断范围和使用类别: gG

熔断器支持件:

Un: AC400V

In: 1000A

主检: 刘丽丽 日期: 2017.5.11

审核: 庄晓丽 日期: 2017.5.11

签发: 魏秋媛 日期: 2017.5.11



备注:

变更项	变更前	变更后
标准换版	GB/T 13539.2-2008	GB/T 13539.2-2015
支持件绝缘底座材料及 PTI 变更	DMC, PTI:175V	DMC-3, PTI:400V
支持件绝缘底座供应商变更	福建宇龙陶瓷厂	温州鸣凡塑胶有限公司 乐清市金池电器有限公司
原证书编号	2005010308143606	
原测试报告编号	C009-A2010CCC0308-906695	
原检测单位	上海电器设备检测所	