



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2563704

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: HDLRT0-600

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器) 型 号: HDLRT0-600 商 标: CHINT 样品数量: 6 台(熔断体) 7 台(熔断器支持件) 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-04-13 完成日期: 2017-05-03	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公 司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HDLRT0-600

熔断体:

Un: AC380V

In: 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A





额定分断能力: 50kA

分断范围和使用类别: gG

熔断器支持件:

Un: AC380V

In: 600A

主检:  日期: 2017.5.4	
审核:  日期: 2017.5.4	
签发:  日期: 2017.5.4	

备注:

变更项	变更前	变更后
标准换版	GB/T 13539.2-2008	GB/T 13539.2-2015
支持件绝缘底座供应 商变更	福建省闽清宇龙陶瓷有限公司 福建省闽清恒宇陶瓷公司	闽清县恒宇电瓷电器有限公司
原证书编号	2002010308007471	
原测试报告编号	C009-A2010CCC0308-906673	
原检测单位	上海电器设备检测所	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2017CCC0308-2563704
首页	√	1	00901-A2017CCC0308-2563704
报告组成	√	1	00901-A2017CCC0308-2563704
安全型式试验报告	√	12	00901-A2017CCC0308-2563704
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验