



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2017CCC0308-2602374
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: HDLRS3-600(RS3-600)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| 样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: HDLRS3-600(RS3-600) 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-06-26 完成日期: / | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公 司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江 路 2 号 | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格 | | | | | | | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HDLRS3-600(RS3-600) Un: AC250V, AC500V; In: 450A, 480A, 500A, 600A; 额定分断能力: 50kA; 分断范围和使用类别: aR. | | | | | | | |
| 主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17 |  | | | | | | |
| 审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-07-17 | | | | | | | |
| 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17 | | | | | | | |
| 备注 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="215 1769 1484 1870"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB/T 13539.4-2009</td> <td>GB/T 13539.4-2016</td> </tr> </tbody> </table> 2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2011CCC0308-1102483; 3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4. 原 3C 证书编号: 2006010308193614; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 | | 序号和名称 | 变更前 | 变更后 | 1. 标准换版 | GB/T 13539.4-2009 | GB/T 13539.4-2016 |
| 序号和名称 | 变更前 | 变更后 | | | | | |
| 1. 标准换版 | GB/T 13539.4-2009 | GB/T 13539.4-2016 | | | | | |