



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2017CCC0308-2602355
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: RS711(NGT1),RS711C(NGTC1)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型 号:</p> <p>RS711(NGT1),RS711C(NGTC1)</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-06-26</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p>						
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>							
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RS711(NGT1),RS711C(NGTC1)</p> <p>Un:AC380V,AC400V,AC500V,AC660V,AC690V,AC800V,AC1000V;</p> <p>In:100A,125A,160A,180A,200A,250A;</p> <p>额定分断能力:100kA;</p> <p>Un:DC220V,DC250V,DC500V,DC600V,DC750V,DC800V;</p> <p>In:50A,63A,80A,100A,125A,160A;</p> <p>额定分断能力:50kA;</p> <p>分断范围和使用类别:aR.</p>							
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17</p> <p>审核: 尤雪元 签名:  日期: 2017-07-17</p> <p>签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17</p>							
<p>备注</p> <p>1.变更情况:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB/T13539.4-2009</td> <td>GB/T13539.4-2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.原 CCC 认可报告编号: 00901-A2015CCC0308-2075372;</p> <p>3.出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;</p> <p>4.原 CCC 证书编号: 2006010308213871;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T13539.4-2009	GB/T13539.4-2016
序号和名称	变更前	变更后					
1.标准换版	GB/T13539.4-2009	GB/T13539.4-2016					