



160008220361



(2016) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
报告编号: 2016WT547
Report No.: CNAS L4463

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 智能型低压无功功率自动补偿控制器
Name of products: _____

型号规格: NWKL1-12
Type Specification: _____

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
Consign Unit: _____

检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

国家电控配电设备质量监督检验中心

China National Center for Quality Supervision and Test of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)


天津天传电控设备检测有限公司

Tianjin Tianchuan Electrical Equipment Inspection Co., Ltd.

检 验 报 告

第1页 共 22 页

报告编号: 2016WT547

产品名称	智能型低压无功功率自动补偿控制器			商标	/
型号规格	NWKL1-12			检验类别	委托试验
主要技术数据	工作电压: 380V; 取样输入电压: 380V; 额定绝缘电压: 660V; 取样电流 $\leq 5A$; 额定频率: 50Hz; 控制物理量: 功率因数; 静态补偿; 补偿相数: 三相补偿; 工作场所: 户内型。				
委托单位	浙江正泰电器股份有限公司				
委托单位地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号				
生产单位	正泰(温州)电气有限公司				
生产单位地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	黄勇	样品数量	1 台	到样日期	2016 年 11 月 07 日
样品编号	2016WG849	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路 6 号				
检验依据	JB/T 9663-2013 《低压无功功率自动补偿控制器》				
检验日期	2016 年 11 月 07 日至 2017 年 02 月 27 日				
检验结论	<p>试品经 11 项试验验证, 其测试结果均符合检验依据的要求, 委托试验合格。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2016 年 11 月 28 日 </p>				
备注	试验项目见第 2 页。				

检验报告

报告编号: 2016WT547

第2页 共 22 页

检 验 项 目 汇 总 表

[illegible]