



2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2537171




(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: RT36-0(NT0)

检测机构: 上海电器设备检测所



| | |
|--|--|
| <p>样品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器) 型 号: RT36-0(NT0) 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台(熔断体) 13 台 (熔断器支持件) 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-21 完成日期: 2017-04-01</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT36-0(NT0) 熔断体: Un: AC500V,AC660V,AC690V In: 4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A 额定分断能力: 120kA /AC500V ; 50kA/AC660/690V 分断范围和使用类别: gG 熔断器支持件: Un: AC500V,AC660V,AC690V In: 160A</p> | |
| <p>主检:  日期: 2017.4.12</p> |  |
| <p>审核:  日期: 2017.4.12</p> | |
| <p>签发:  日期: 2017.4.12</p> | |
| <p>备注: 见本报告第 2 页附页</p> | |