



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2017CCC0309-2729367
(任务编号)

产品名称: 控制与保护开关电器

型 号: NKB300-12,NKB300-32,NKB300T-12,NKB300T-32,
NKB300C-12,NKB300C-32,NKB300W-12,NKB300W-32

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 控制与保护开关电 型 号: NKB300-12,NKB300-32, NKB300T-12,NKB300T-32, NKB300C-12,NKB300C-32, NKB300W-12,NKB300W-32 商 标: CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-10-27 完成日期: 2018-05-17	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																		
试验结论: 依据 GB/T14048.9-2008 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																			
主检:  日期: 2018-09-27 审核:  日期: 2018-09-27 签发:  日期: 2018-09-27																			
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 25%;">变更前</th> <th style="width: 50%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">增加模块</td> <td style="text-align: center;">无</td> <td> 增加 NKB300W-12,NKB300W-32,包括: 1.控制保护模块 CTU-1W0.63、CTU-1W1.4、CTU-1W5、CTU-1W12、CTU-1W18、CTU-1W32 2.操作员终端模块 OT-1, 电源模块 PSU-2 </td> </tr> <tr> <td>产品型号和控制保护模块型号中增加辅助代号</td> <td style="text-align: center;">无</td> <td> 辅助代号: 空白: 普通型; F: 消防型 注: 仅C (多功能型) 和T (多功能带通讯型) 提供 </td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2015010309787123</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0309-1989101</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	增加模块	无	增加 NKB300W-12,NKB300W-32,包括: 1.控制保护模块 CTU-1W0.63、CTU-1W1.4、CTU-1W5、CTU-1W12、CTU-1W18、CTU-1W32 2.操作员终端模块 OT-1, 电源模块 PSU-2	产品型号和控制保护模块型号中增加辅助代号	无	辅助代号: 空白: 普通型; F: 消防型 注: 仅C (多功能型) 和T (多功能带通讯型) 提供	原证书编号	2015010309787123		原测试报告编号	00901-A2015CCC0309-1989101		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																	
增加模块	无	增加 NKB300W-12,NKB300W-32,包括: 1.控制保护模块 CTU-1W0.63、CTU-1W1.4、CTU-1W5、CTU-1W12、CTU-1W18、CTU-1W32 2.操作员终端模块 OT-1, 电源模块 PSU-2																	
产品型号和控制保护模块型号中增加辅助代号	无	辅助代号: 空白: 普通型; F: 消防型 注: 仅C (多功能型) 和T (多功能带通讯型) 提供																	
原证书编号	2015010309787123																		
原测试报告编号	00901-A2015CCC0309-1989101																		
原检测单位	上海电器设备检测所																		

附页:

NKB300-12,NKB300-32,NKB300T-12,NKB300T-32,NKB300C-12,
NKB300C-32,NKB300W-12,NKB300W-32;

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC400(380)V,AC690(660)V;

NKB300-12,NKB300T-12,NKB300C-12,NKB300W-12:

Ith: 12A;

Ie: 0.16A ~ 0.63A,0.35A ~ 1.4A,1.25A ~ 5A,3A ~ 12A;

NKB300-32,NKB300T-32,NKB300C-32,NKB300W-32:

Ith: 32A;

Ie: 4.5A ~ 18A,8A ~ 32A;

Ics: AC400V 50kA, AC690V 4kA;

使用类别: AC-43,AC-44;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie:120V/1.5A,240V/0.75A;

AC-14: Ue/Ie:120V/0.3A;

DC-13: Ue/Ie:125V/0.22A,250V/0.1A;

1NO1NC