



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0305-1003386
(任务编号)

产品名称: 电焊机开关

型 号: KDH-160

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0305-1003386

(任务编号)

样品名称: 电焊机开关

型号规格: KDH-160

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-09-29

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象白塔王工业区

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: KDH-160;

额定绝缘电压(Ui): 380V;

额定发热电流(Ith): 160A;

额定工作电压(Ue): AC380V;

额定工作电流(Ie): 160A;

额定短时耐受电流(Icw): 2.4kA/1s;

额定短时接通能力(Icm): 2kA;

使用类别: AC-22B;

主检: 张婵丽 签名: 张婵丽 日期: 2010.12.11

审核: 易颖 签名: 易颖 日期: 2010.12.11

签发: 章克强 签名: 章克强 日期: 2010.12.14

(检测机构名称、盖章)
2010年12月14日

备注

| | 变更前 | 变更后 |
|---------|--------------------------|--------------|
| 铭牌变更 | 浙江正泰机床电气制造有限公司 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 原证书编号 | 2003010305034171 | |
| 原测试报告编号 | C009-A2009CCC0305-790204 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |