



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2022CQC107502-928137



（任务编号）

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NB1L, NB1L-N, NB1L-MD

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: NB1L, NB1L-N, NB1L-MD 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-03-09 完成日期: 2022-03-16		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.21-2008 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB1L, NB1L-N, NB1L-MD Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型; I Δ n: 30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: A 型/AC 型/电磁式; I Δ m: 500A; Ics: 7.5kA(NB1L, NB1L-MD), 6kA(NB1L-N); Icn: 10kA(NB1L, NB1L-MD), 6kA(NB1L-N); 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);			
主检:  日期: 2022.04.12			
审核:  日期: 2022.04.12			
签发:  日期: 2022.04.12			
备注:			
变更项目	变更前	变更后	
见附页	见附页	见附页	
原证书编号	CQC2015010307819768		
原测试报告编号	00901-V2020CQC012032-673217		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司		

