



2008000178Z



(2008)国认监认字(007)号

检 测 报 告

产品名称 超低压全自动交流稳压器

商标型号 **CHNT** TM-5

委托单位 浙江正泰电源电器有限公司

取样方式 /

检验目的 型式试验

检测编号 COMPA1-2010-1328

国家广播电视产品质量监督检验中心

2010 年 10 月



由 扫描全能王 扫描创建

国家广播电视产品质量监督检验中心

检 验 报 告

检测编号: COMPA1-2010-1328

共 4 页 第 1 页

| | | | | | |
|------------------|--|------|-------|--|------------|
| 检 验 室 | 安全环境室 | 检验人员 | 丁玺 | 检验日期 | 2010-10-24 |
| 生 产 厂 | 浙江正泰电源电器有限公司 | | 生产厂地址 | 浙江省乐清市柳市镇东风工业区 | |
| 产品名称 | 超低压全自动交流稳压器 | | 商 标 | CHNT | |
| 型 号 | TM-5 | | 规 格 | 额定容量: 5kVA 输入电压范围: AC 110~260V (单相) | |
| 依据标准 | SB/T 10266-1996 Q/ZT 648-2010 | | | | |
| 环境条件 | 室温: 24.2~31 °C 相对湿度: 50~70% 大气压力: 105 kPa | | | | |
| 检 验 说 明 | 本次依据企业要求, 对交流稳压器依据标准 Q/ZT 648-2010 和 SB/T 10266-1996 进行试验。 | | | | |
| 检 测 结 论 | 合 格 | | | | |
| 意见或建议 | 本报告仅对试验样品负责 | | | | |

报告人: 丁玺

审核: 何家

批准: 韩石涛

2010.10.24



由 扫描全能王 扫描创建