



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2016CCC0305-2419492
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-100/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 刀开关 型 号: HD11-100/48B II、 HD11-100/28B II 商 标: / 数 量: 11 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-09-23 完成日期: 2016-11-01	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘 工业区
试验结论: 依据 GB 14048.3-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-100/□□□□; Uimp:12kV; Ui:1000V; lth:100A; Ue:AC415V; le:100A; l _{cw} :4kA/1s; 使用类别:AC-20B; 2P、3P、4P	
主检:  日期: 2016-11-01	 福建省产品质量检验研究院 2016 年 12 月 5 日
审核:  日期: 2016-12-02	
签发:  日期: 2016-12-05	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	