



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2015CCC0305-2128379
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD□-400/□□□□、HS□-400/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 刀开关</p> <p>型 号: HS11-400/48B、 HS13-400/41</p> <p>数 量: 5 台</p> <p>收样日期: 2015-08-26</p> <p>完成日期: 2015-09-21</p> <p>样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘 工业区</p>
<p>试验结论: 依据 GB14048.3-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD□-400/□□□□、HS□-400/□□□□; Uimp: 12kV; Ui:1000V; lth:400A; Ue:AC415V; le:400A; l_{cw}:20kA/1s, l_{cm}:40kA; 使用类别:AC-21B(HD12-400、 HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400), AC-20B (HD11-400、 HS11-400); 3P、4P</p>	
<p>主检:  日期: 2015-09-21</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2015 年 9 月 30 日</p>
<p>审核:  日期: 2015-09-29</p>	
<p>签发:  日期: 2015-09-30</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况详见附页;</p> <p>2.原 3C 认可报告编号: 98564、98560、98553、98556、99024、98558、C009-A2004CCC0305-199466、 C009-A2004CCC0305-199437、C009-A2004CCC0305-199504、 C009-A2004CCC0305-199456、C009-A2004CCC0305-199458、 C009-A2004CCC0305-199463、C-027-10DQ403、C-027-12DQ1507;</p> <p>3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器元件检测所、上海电器设备检测所低压 电器检测站、福建省中心检验所、福建省产品质量检验研究院;</p> <p>4.原 3C 证书编号: 2002010305007507;</p> <p>5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>	

附页

序号	变更项目	变更前		变更后	
1	证书有效期延期	2015-11-22		(注:以 CQC 颁发证书的有效期限为准)	
2	产品参数变更	HD□-400/□□□□、HS□-400/□□□□; Ui:690V; Ith:400A; Ue:AC380V; Ie:400A; Icw:8kA, Icm:13.6kA; 使用类别:AC-21B(HD12-400、HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400), AC-20B(HD11-400、HS11-400); 3P、4P		HD□-400/□□□□、HS□-400/□□□□; Uimp: 12kV; Ui:1000V; Ith:400A; Ue:AC415V; Ie:400A; Icw:20kA/1s, Icm:40kA; 使用类别:AC-21B(HD12-400、HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400), AC-20B(HD11-400、HS11-400); 3P、4P	
3	安全件制造商变更	不饱和聚酯模塑料	乐清市白石绝缘制品厂 乐清市三好塑料有限公司	底座/不饱和聚酯模塑料	乐清市白石绝缘制品厂 乐清立强塑胶有限公司
		盖	乐清市三好塑料有限公司	盖/塑料合金	乐清立强塑胶有限公司
4	绝缘材料操作手柄描述变更	尼龙 6		手柄/尼龙 6	
5	安全件制造商变更 (触头弹簧)	乐清市新正电器厂 浙江正欧电气有限公司		浙江正欧电气有限公司	
6	安全件制造商变更 (灭弧罩)	浙江超日电器有限公司		浙江超日电气有限公司	
7	安全件制造商变更 (绝缘材料操作手柄)	浙江超日电器有限公司		浙江超日电气有限公司	
8	Uimp	6kV		12kV	
9	额定绝缘电压	Ui:690V		Ui:1000V	
10	额定短时耐受电流	Icw:8kA/1s		Icw:20kA/1s	
11	额定短路接通能力	Icm:13.6kA		Icm:40kA	
12	额定电压	Ue:AC380V		Ue:AC415V	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-15DQ896
首页	√	1	02501-15DQ896
报告组成	√	1	02501-15DQ896
安全型式试验报告	√	21	02501-15DQ896-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-15DQ896

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验