

## 安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1230328  
(任务编号)

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区  
正泰路 1 号

样品名称: 刀开关

型号规格: HD11-600/38B

样品数量: 1 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-01-05

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址(制造商): 浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号


生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

试验依据标准: GB 14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、  
隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD□-600/□□□□、HS□-600/□□□□; Ui:690V; Ith:600A; Ue:AC380V; Ie:600A;  
Icw:12kA, Icm:24kA; 使用类别:AC-21B (HD12-600、HD13-600、HD14-600、HS12-600、  
HS13-600), AC-20B (HD11-600、HS11-600); 3P、4P

主检: 张学军 签名:  日期: 2012-03-18

审核: 陈秀英 签名:  日期: 2012-03-23

签发: 郑立新 签名:  日期: 2012-03-26


福建省产品质量检验研究院  
2012 年 3 月 26 日

检测报告专用章

### 1. 变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	HD11-600 增加 保护盖类型	无保护盖	无保护盖、有保护盖
2	安全件供应商增 加或变更(详见下 页)	见“C-027-10DQ402”中安全件一 览表	见“C-027-12DQ1508”中安 全件一览表

2. 原 3C 认可报告编号: 98554、99025、98561、C009-A2003CCC0302-91994、  
C009-A2004CCC0305-199438、C009-A2004CCC0305-199505、  
C009-A2003CCC0302-120152、C009-A2004CCC0305-199459、C-027-10DQ402



(2010)国认监验字(09)号



2010131088Z

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2011CCC0305-1230328  
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD□-600/□□□□、HS□-600/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



检测报告专用章  
(1)