



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0302-1999027

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH11-125

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: NH11-125</p> <p>数 量: 10 台</p> <p>收样日期: 2015-04-18</p> <p>完成日期: 2015-04-24</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: NH11-125;</p> <p>额定绝缘电压(Ui): 800V;</p> <p>约定发热电流(Ith): 125A;</p> <p>额定工作电压(Ue): AC380V/400V/415V;</p> <p>额定工作电流(Ie): 10A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、70A、75A、80A、100A、125A;</p> <p>额定短时耐受电流(Icw): 1.5kA/1s, 2.5kA/0.1s;</p> <p>额定短路接通能力(Icm)(峰值): 2.5kA;</p> <p>使用类别:AC-21B;</p> <p>极数: 3P, 4P</p>	
<p>签发人:</p> <p>签名: 魏秋媛</p> <p>签发日期: 2015-04-24</p>	
<p>备注: 无</p>	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2015CCC0302-1999027
首页	√	1	00901-A2015CCC0302-1999027
报告组成	√	1	00901-A2015CCC0302-1999027
安全型式试验报告	√	41	00901-A2015CCC0302-1999027
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

## 安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0302-1999027 (任务编号) 样品名称: 隔离开关 型号规格: NH11-125 样品数量: 10 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-04-18 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验依据标准:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  见本报告第 1 页	
主检: 葛莉莉 签名:  日期: 2015-04-24	
审核: 程彦敏 签名:  日期: 2015-04-24	
签发: 魏庆媛 签名:  日期: 2015-04-24	
备注	无