



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2015CCC0307-2161107
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NXB-80、NXB-80H

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 小型断路器 型 号: NXB-80、NXB-80H 商 标: CHINT 样品数量: 68 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2015-09-29 完成日期: 2015-11-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据依据 GB10963.1-2005 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXB-80、NXB-80H Ue: AC220V/230V/240V; In: 80A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; Icn=10000A, Ics=7500A (NXB-80H), Icn=Ics=6000A (NXB-80); 极数: NXB-80: 1P、1P+N(N 极可开闭)、2P, NXB-80H: 2P;</p>	
<p>主检: 葛新新 日期: 2015.11.29</p>	
<p>审核: 程彦敏 日期: 2015.11.29</p>	
<p>签发: 曾婧婧 日期: 2015.11.29</p>	
<p>备注: 无</p>	