



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-965250

（任务编号）

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NXBLE-63Y，NXBLE-63YF

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 剩余电流动作断路器

型号: NXBLE-63Y,
NXBLE-63YF

商 标: 正泰/CHINT

样品数量: 7 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2022-06-21

完成日期: 2022-07-07

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008 检验合格

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检: 康宇 日期: 2022.08.20

审核: 刘丽丽 日期: 2022.08.20

签发: 曾清青 日期: 2022.08.20

(检测机构名称、盖章)
2022年08月20日

备注

变更项目	变更前	变更后
产品型号增加	NXBLE-63Y	NXBLE-63Y, NXBLE-63YF
静触头供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司
原证书编号	CQC2016010307844316	
原测试报告编号	00901-A2019CCC0307-3215288	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

NXBLE-63Y, NXBLE-63YF

Uimp: 4kV

Ui: 500V

Ue: AC220V/230V/240V

In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A

瞬时脱扣类型: C,D 型;

$I\Delta n$: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型;

电子式;

$I\Delta m$: 2000A

Ics=Icn: 4500A

极数: 1P+N (N 极可开闭, 适用于隔离)

检验项目汇总表

[illegible]