



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3084949
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-600/38B II、HD11-630/38B II

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




样品名称: 刀开关 型 号: HD11-630/38B II 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-01-28	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD11-600/38B II、HD11-630/38B II; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:630A; Ue:AC415V; Ie:600A, 630A; Icw:25kA/1s; 使用类别:AC-20B; 3P

主检: 张帆	日期: 2019-01-28	 福建省产品质量检验研究院 2019 年 3 月 4 日
审核: 何仁厚	日期: 2019-03-01	
签发: 王平	日期: 2019-03-04	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ129(A2016CCC0305-2419494);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010305925151;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]