



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2014CCC0304-1779004

(任务编号)

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CJX1-225/22K, CJX1-265/22K, CJX1-300/22K

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



产品名称: 交流真空接触器 型号: CJX1-225/22K, CJX1-265/22K,CJX1-300/22K 数量: 19 台 收样日期: 2014-06-24 完成日期: 2014-07-21 样品来源: 工厂送样	委托人:浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站 路1028号
---	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-225/22K,CJX1-265/22K,CJX1-300/22K

Ui:1000V;lth:330A;

CJX1-225/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:225A;

CJX1-265/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:265A;

CJX1-300/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:300A;

Us: AC 50Hz-60Hz/DC110V,220V,380V;

极数: 3P;

配用的辅助触头:2 常开 2 常闭;lth:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A.

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2014-07-30

备注:

CJX1-225/22K:

Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #01#04#07

Us: AC50Hz-60Hz/DC 220V: #02

Us: AC50Hz-60Hz/DC 110V: #03

CJX1-265/22K

Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #05#08

CJX1-300/22K

Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #06#09-#17





报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-14B1014-S
首页	√	1	03601-A-14B1014-S
报告组成	√	1	03601-A-14B1014-S
安全型式试验报告	√	48	03601-A-14B1014-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0304-1779004 (任务编号) 样品名称: 交流真空接触器 型号规格: CJX1-225/22K, CJX1-265/22K,CJX1-300/22K 样品数量: 19 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014-06-24 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇塘东工业区车站路1028号
试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX1-225/22K,CJX1-265/22K,CJX1-300/22K Ui:1000V;Ith:330A; CJX1-225/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:225A; CJX1-265/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:265A; CJX1-300/22K :AC-3:Ue:AC380/400V,660/690V,1000V;Ie:300A; Us: AC 50Hz-60Hz/DC110V,220V,380V; 极数: 3P; 配用的辅助触头:2 常开 2 常闭;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2014-7-30	 (检测机构名称、盖章) 2014年7月30日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2014-7-30	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2014-7-30	
备注	CJX1-225/22K: Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #01#04#07 Us: AC50Hz-60Hz/DC 220V: #02 Us: AC50Hz-60Hz/DC 110V: #03 CJX1-265/22K Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #05#08 CJX1-300/22K Us: AC50Hz-60Hz/DC 380V: #06#09-#17