



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0304-3349454
(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AX-X3,AX-X3H,AL-X3,AL-X3H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头 型号: AX-X3,AX-X3H, AL-X3,AL-X3H 商 标: CHINT/正泰 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-21 完成日期: 2019-12-02	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AX-X3,AX-X3H,AL-X3,AL-X3H Ui:500V; Uimp:4kV; Ith:6A; AC-12:Ue/Ie:AC415V/3A,AC240V/6A; DC-12:Ue/Ie:DC130V/1A,DC48V/2A,DC24V/6A; IP20																
主检:  日期: 2019-12-04 审核:  日期: 2019-12-04 签发:  日期: 2019-12-04	 (检测机构名称, 盖章) 2019 年 12 月 04 日															
备注: <table border="1" data-bbox="255 1523 1412 1747"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加产品型号</td> <td>AX-X3,AL-X3</td> <td>AX-X3,AX-X3H,AL-X3,AL-X3H</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2015010304818660</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2018CCC0304-3020765</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	增加产品型号	AX-X3,AL-X3	AX-X3,AX-X3H,AL-X3,AL-X3H	原证书编号	2015010304818660		原测试报告编号	00901-A2018CCC0304-3020765		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
增加产品型号	AX-X3,AL-X3	AX-X3,AX-X3H,AL-X3,AL-X3H														
原证书编号	2015010304818660															
原测试报告编号	00901-A2018CCC0304-3020765															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															